

Prot. N169

Polla, 30 gennaio 2023

Al Direttore Generale ASL Salerno
Al Direttore Sanitario ASL Salerno
Al Direttore di Distretto 72
Al Sindaco di Padula
Al Direttore SPP
Al Responsabile Relazioni Sindacali

E.p.c.

Ai Delegati RSA
Ai Lavoratori interessati

Oggetto: Locali postazione 118 - Provvedimenti Urgenti

In riferimento all'oggetto la scrivente Organizzazione Sindacale ha verificato che la Postazione del 118, sita nel Comune di Padula, risulta essere inadeguata e carente dei requisiti minimi previsti dal D.lgs. 81/2008 che disciplina l'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella fattispecie, i locali risultano in uno stato di degrado con pareti coperte da umidità e muffa, nonché tubature aperte riconducibile alle fogne che emanano sgradevoli odori, situazione sulla quale è già intervenuta la stazione dei Vigili del Fuoco in data 21/12/2022 che ha sigillato un locale ritenuto inagibile.

A complicare la situazione in data 25 gennaio 2023, a seguito di infiltrazioni d'acqua e al successivo intervento dei Vigili del Fuoco, la postazione del 118 risulta chiusa e trasferita momentaneamente in altri locali, con grave disagio sia per il personale ma soprattutto per l'utenza che si reca direttamente per le cure del caso, trovando la postazione non agibile e che deve chiamare il numero 118 per poter ricevere assistenza.

Per tale ragione chiediamo alle S.V. di voler trovare adeguata e definitiva soluzione con estrema urgenza, attivando da subito soluzioni adeguate e dignitose, avvertendo che con il perdurare di tali situazioni, saremo costretti ad adire agli organi competenti per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

Distinti saluti

Il Segretario Aziendale Cisl Fp
Cirigliano Vincenzina

R.S.U. e Componenti Terminale Associativo Cisl Fp
Cervone Antonio
Procaccio Giuseppe
Climaco Gianfranco
Luigi D'Alessio